



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»



ИНН/КПП 7733322820/773301001,  
125430, РФ, г. Москва, ул. Митинская, д.16,офис 1406Б  
тел. (495) 617-17-17, info@mkpsm.ru.(входит в ТПО МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ)  
Сертификат соответствия №РОСС RU С-RU.НО03.В.00013/19

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №600**

**Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001**

Наименование: ПЭ 100 SDR17 32x2,0 ГОСТ 18599-2001

Дата изготовления: 13.05.2020г.

Марка сырья: ПЭ100 2НТ11-9

Номер партии:7686

Размер партии: 20000м.

|    | Наименование показателя  | Значение показателя по Гост | Значение показателя фактическое |
|----|--|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Внешний вид  | Таблица 5 п.1               | Соответствует                   |
| 2. | Средний наружный диаметр, мм   | 32+0,3 мм                   | 32,1                            |
| 3. | Толщина стенки, мм   | 2,0+0,3 мм                  | 2,1                             |
| 4. | Относительное удлинение при разрыве, % не менее  | 350                         | 450                             |
| 5. | Изменение длины труб после прогрева, % не более  | 3                           | Соответствует                   |
| 6. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее | 100                         | Соответствует                   |
| 7. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее  | 165                         | Соответствует                   |
| 8. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее  | 1000                        | Соответствует                   |
| 9. | Овальность после экструзии, не более   | 1,3                         | Соответствует                   |

Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(навесы) и 8(открытые площади).

Гарантийный срок:2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

ОТК \_\_\_\_\_ Мугинов В.Р

Дата выдачи ОКК 13.05.2020 г.

